



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Модуль В

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0026-24

Термін дії
Term of validity

з 29 січня 2024 р. по 28 січня 2034 р.

Сертифікат видано
Certificate is issued to

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЛЬТЕП.КОМ», код ЄДРПОУ 44521956,
14020, м. Чернігів, вул. Малиновського, 76

Продукція
Production

Котли опалювальні газові водогрійні,
типів КПП та КППГ,
тип газу - G20,
категорія приладу - I_{2H},
тиск подачі газу - 1274 Па, 1960 Па,
запасні частини та комплектуючі до них

Код УКТЗЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016

25.21.12

Код ДКПП/ DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
(ПКМУ від 04.07.2018 р. № 814),
ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT),
ДСТУ EN 15502-2-1:2019 (EN 15502-2-1:2012, IDT),
ДСТУ EN 15502-2-2:2019 (EN 15502-2-2:2014, IDT)

Виробник
Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЛЬТЕП.КОМ», код ЄДРПОУ 44521956,
14020, м. Чернігів, вул. Малиновського, 76

Місце виробництва
Place of production

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЛЬТЕП.КОМ», код ЄДРПОУ 44521956,
14020, м. Чернігів, вул. Малиновського, 76

Додаткова інформація
Additional information

Опис типів котлів міститься в додатку до сертифікату

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
On the grounds of

Протоколів № 7/24 ВКОВ від 16.01.2024 р., № 8/24 ВКОВ від 16.01.2024 р.
ВЛ ДП «СВЦОО» (атестат про акредитацію № 20122 від 28.09.2023 р.);
звіту про оцінку № 2/24 від 18.01.2024 р.; рішення за результатами
оцінки відповідності № 2-Р/24 від 18.01.2024 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Міс. Штамп



А.П. Олефіренко

Виняток: сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розмішена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0026-24

Котли опалювальні газові водогрійні типу КПр парпетні,
моделей: КПр-1-8; КПр-1-10; КПр-1-12; КПр-1-16; КПр-2-10; КПр-2-12; КПр-2-16,
номінальною теплопродуктивністю 7,4 кВт, 10 кВт, 12 кВт, 16 кВт відповідно.

Котли опалювальні газові водогрійні типу КПГ підлогові,
моделей: КПГ-1-8; КПГ-1-10; КПГ-1-12; КПГ-1-16; КПГ-1-20; КПГ-1-30; КПГ-1-50; КПГ-1-100;
моделей: КПГ-2-10; КПГ-2-12; КПГ-2-16; КПГ-2-20,

номінальною теплопродуктивністю 8 кВт, 10 кВт, 12 кВт, 16 кВт, 20 кВт, 30 кВт, 49 кВт,
98 кВт відповідно.

Котли типів КПр та КПГ виготовляються згідно ТУ У 25.2-44521956-002:2023 «Котли
опалювальні газові водогрійні зі сталевим теплообмінником типів КПр, КПП, КПГ».

Котли КПр-1, КПГ-1 одноконтурні опалювальні водогрійні, котли КПр-2, КПГ-2 двоконтурні
опалювальні водогрійні використовуються в системах водяного опалення і нагріву води для систем
гарячого водопостачання (з теплообмінником другого контуру з нержавіючої сталі).

Котли призначені для теплопостачання індивідуальних житлових будинків, квартир і споруд
комунально-побутового призначення, обладнаних системами водяного опалення з природною або
примусовою циркуляцією теплоносія з робочим тиском води від 0,2 МПа (2 бар) до 0,6 МПа (6 бар) і
максимальною температурою води на виході з котла до 95° С.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П. _____



А.П. Олефіренко

Нинішній сертифікат можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua